



## Určení hodnoty indikátorů v projektové dokumentaci u vybraných opatření v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1, specifický cíl 1.3, aktivita 1.3.2

### Výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy

- nepropustně zpevněná plocha připojená na kanalizaci (ha) = plocha vyměňovaného povrchu (**použít pouze, když byla srážková voda původně odváděna do kanalizace**)
- objem retardované dešťové vody (m<sup>3</sup>) = objem nově zasáknuté vody při návrhovém dešti

### Budování propustných zpevněných povrchů

- nepropustně zpevněná plocha připojená na kanalizaci (ha) – u tohoto opatření tento indikátor nepoužívat
- objem retardované dešťové vody (m<sup>3</sup>) = objem teoreticky zasáknuté vody při návrhovém dešti oproti tomu, kdy by na řešené ploše byl asfalt (součinitelem odtoku – 1,0)

### Nádrže, průlehy, zasakovací zařízení apod.

- nepropustně zpevněná plocha připojená na kanalizaci (ha) = plocha povrchu, ze kterého je odváděna srážková voda do navrhovaného opatření (**použít pouze, když byla srážková voda původně odváděna do kanalizace; nepoužívat u retenčních nádrží, ze kterých bude srážková voda odtékat zpět do kanalizace**)
- objem retardované dešťové vody (m<sup>3</sup>) = návrhový (maximální provozní) objem nádrže, průlehu, zasakovacího zařízení apod.

### Zelené střechy

- objem retardované dešťové vody (m<sup>3</sup>) = objem nově zachycené vody ve funkčním profilu střechy při návrhovém dešti